

**ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ № 28/ \_\_\_\_\_**

Аккольский район  
Место составления

18.04.2024 г.  
Время 16:22

**1. Наименование органа контроля и надзора** Республиканское государственное учреждение "Отдел по чрезвычайным ситуациям Аккольского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"

**2. Дата и номер акта о назначении проверки, на основании которого проведена проверка** № 28 от 03.04.2024 г.

**3. Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица (лиц), проводившего проверку**  
АБИШЕВ АРЫСТАН ТОЛЕГЕНОВИЧ - начальник Отдела по чрезвычайным ситуациям Аккольского района  
КУЛЕБАЕВ МАРАТ ШАЯХМЕТОВИЧ - Главный специалист Отдела по чрезвычайным ситуациям Аккольского района  
ШАЙМЕРДЕНОВ МАУЛЕН АМАНГЕЛЬДИНОВИЧ - старший инженер Отдела по чрезвычайным ситуациям Аккольского района  
ДАУКЕНОВ ТЕМИРЛАН ЕРЖАНОВИЧ - Старший инженер Отдела по чрезвычайным ситуациям Аккольского района

**4. Наименование проверяемого субъекта, объекта (наименование юридического лица или его филиала и (или) представительства, фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица, в отношении которого назначено проведение проверки, его местонахождение, участок территории, индивидуальный идентификационный номер/бизнес-идентификационный номер (ИИН/БИН)**  
011040002783, Коммунальное государственное учреждение "Основная средняя школа имени Айтпая Кусаинова села Кара-Озек отдела образования по Аккольскому району управления образования Акмолинской области".

**Наименование проверяемого объекта/Адрес месторасположения объекта:**  
КГУ "Основная средняя школа имени Айтпая Кусаинова села Кара-Озек отдела образования по Аккольскому району управления образования Акмолинской области", Акмолинская область, Аккольский район, Караозек, Ардагерлер (улица), 14.

**5. Период проведения проверки** 17.04.2024 - 18.04.2024

**6. За нарушение законодательства и других нормативных правовых актов Республики Казахстан (с учетом части 7 статьи 152 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан) предписываю выполнить следующие мероприятия:**

КГУ "Основная средняя школа имени Айтпая Кусаинова села Кара-Озек отдела образования по Аккольскому району управления образования Акмолинской области"

№	Перечень выявленных нарушений (пункты требований и наименования проверочных листов по которым выявлены нарушения)	Оценка степени риска	Рекомендации и указания по устранению выявленных нарушений, сроки их устранения
1	П. 7 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Незначительное	Завести специальный журнал для проверок наличия и состояния первичных средств пожаротушения. Основание:

			п. 66 «Правил пожарной безопасности» утвержденных Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года №55; срок устранения: 07.06.2024
2	П. 37 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	В правом крыле под лестничным маршем запретить хранение различных горючих материалов Основание: п.24 п.п.10 Правил пожарной безопасности, утвержденные приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года №55; срок устранения: 07.06.2024
3	П. 52 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	В кабинете директора школы образовавшиеся отверстия и зазоры в местах пересечения противопожарных преград инженерными и технологическими коммуникациями, уплотнить негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость Основание: п.23 Правил пожарной безопасности, утвержденные приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года №55; срок устранения: 07.06.2024
4	П. 75 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	В уборном помещении, в кабинете начальных классов №5 запретить эксплуатацию незакрепленной электророзетки. Основание: п. 86 п.п. 2 «Правил пожарной безопасности», утвержденных приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года №55; срок устранения: 07.06.2024

5	П. 81 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	Произвести замер сопротивления изоляции проводов, кабелей и заземляющих устройств. Основание: п. 87. «Правил пожарной безопасности», утвержденных Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года №55; срок устранения: 07.06.2024
6	П. 83 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	В кабинете начальных классов, кабинете истории, в спортивном зале электрические провода соединить при помощи опрессовки, сварки, пайки или специальных зажимов. Основание: п.80 «Правил пожарной безопасности», утвержденных приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года №55; срок устранения: 07.06.2024
7	П. 84 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	В помещении спортивного зала, в левом крыле коридоре школы установить защитную крышку на соединительную и ответвительную коробку Основание: п.82 «Правил пожарной безопасности», утвержденных приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года №55; срок устранения: 07.06.2024

7. Сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с предписанием представителя субъекта контроля и надзора (руководителя юридического лица либо его уполномоченного лица, физического лица), а также лиц, присутствовавших при проведении проверки, их подписи или отказ от подписи

Курашова Мадина Байортайысова ОК

8. Предписание внес (ФИО (при его наличии) должностного лица уполномоченного органа, проводившего проверку, подпись)

Курашев С.С.

9. Предписание получил (ФИО (при его наличии) руководителя юридического лица либо его уполномоченного лица, физическое лицо), подпись

Сулешкина Людмила Васильевна СМ

«18» 09 2024г.

